

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Главное управление МЧС России по Костромской области**  
(наименование территориального органа МЧС России)

156019, г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 53 т.493-748 ф.493-758 E-mail: mchs44kos@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы Парфеньевского и Антроповского районов**  
(наименование органа государственного надзора)

157270 Костромская область с. Парфеньево м-н «Зелёный» д.30, тел. 8494 40 2-41-06,  
E-mail: tond17@yandex.ru  
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 13/1/1  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» Парфеньевского муниципального района Костромской области*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя  
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по  
пожарному надзору Замышляев М.Л.

Территориальное отделение надзорной деятельности и профилактической работы Парфеньевского и Антроповского районов

(наименование органа ГПН)

от « 22 » февраля 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин.  
« 11 » марта 2019 г. по \_\_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин. « 5 » апреля 2019 г.

проведена проверка

государственным инспектором Парфеньевского и Антроповского районов по пожарному надзору  
Зарубиной Ириной Олеговной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

*Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Тополек» Парфеньевского муниципального района Костромской области, зарегистрированного по адресу: Костромская область, Парфеньевский район, п. Николо-Полома, ул. Новая, 17, место фактического осуществления деятельности: Костромская область, Парфеньевский район, п. Николо-Полома, ул. Новая, 17*

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с

заведующим МКДОУ д/с «Тополек» Парфеньевского муниципального района Костромской области Сироткиной Ниной Николаевной,

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Установить (аварийное) эвакуационное освещение на путях эвакуации	ст.53, ч.1 п.4 ст. 84, ст.151 №123-ФЗ; гл.1 п.43 ППР №390; п.6.22 СНИП 21-01-97* (зарегистрирован Росстандартом в качестве СП 112.13330.2011 п. 6.22); п. 7.6 п.п 7.6.1; п.п 7.6.2; п.п 7.6.3 СП 52.13330.2016 (Актуализированная редакция СНИП 23-05-95*); п. 4.3 п.п. 4.3.1 СП 1.13130.2009	05.08.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2019 г.  
(квартал, месяц)

государственный инспектор Парфеньевского и Антроповского  
районов по пожарному надзору Зарубиной И. О.  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



*Зарубина*  
(подпись)

«5» апреля 2019г.

Предписание для исполнения получил:

v \_\_\_\_\_  
(подпись)

Заведующий, Сироткина Н.Н.  
(должность, фамилия, инициалы)

«5» апреля 2019г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.